

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107

Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

МОБУ СОШ с. Коварды  
МР Гафурийский район  
Республики Башкортостан

(место составления акта)

«27» 09 20 19 г.

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31-Ю

По адресу/адресам: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Коварды МР Гафурийский район Республики Башкортостан.

453062, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Коварды, улица Школьная, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Перминой Галины Яковлевны от 14.08.2019 г. № 3359

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Коварды МР Гафурийский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.09.2019 г. по 27.09.2019 г. (21.09.2019 года, 18.09.2019 года, 27.09.2019) – общая продолжительность 3 рабочих дней

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Зулькарнаева Ф.Р.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

24.09.2019 в 12:00

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Субботина Д.К. – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафуринском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** директор Зулькарнаева Ф.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение расположено в типовом здании, введенном в эксплуатацию в 1989 году, в центре жилого микрорайона, вдали от транспортных магистралей. Списочный состав на момент проверки – 116; сформировано 11 класс-комплектов.

Обучение организовано в одну смену – в I смену обучаются 116 учащихся. Занятия проводят по 5-ти дневной учебной неделе. Начало учебных занятий первой смены с 8.00. Продолжительность занятий 45 мин., для учащихся 1-х классов - 35 мин. в I полугодии, 45 мин. - во II полугодии, перемены – по 10 мин., большая перемена по 20 мин. после 3-го урока в первую смену. Расписание учебных занятий и перемен частично составлено согласно требований разд.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (акт № 1186 от 22.10.2013 г). Наполняемость классов в пределах регламентируемого уровня.

Территория школы площадью 2943,5 кв.м, имеет металлическое ограждение с двумя въездами, искусственное освещение по периметру; на территории выделены необходимые зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная; площадь озеленения составляет 3000 кв.м (16%). Оборудование спортивной зоны исправно. Территория асфальтирована, в зимний период на территории прокладывается лыжня. Контейнерная площадка оборудована, в стороне от здания на асфальте установлен 1 мусоросборник; крышкой оборудован. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией (муниципальный контракт на вывоз мусора ООО «Эко-сити» от 01.02.2019).

Системы центрального водоснабжения, канализация – отсутствуют, отопление центральное. В столовой, кабинетах физики химии установлены умывальники. Горячее водоснабжение в школе имеется. Вода в школу поступает из скважины – централизованно. В столовой подведен водопровод. Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами типа штор. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Классные доски оборудованы дополнительным освещением в виде софитов.

Учебные кабинеты оборудованы естественной вентиляцией, спортзал, пищеблок – вентиляцией с механическим побуждением. Дополнительное проветривание помещений проводится через оконные фрамуги. Комнатными термометрами для контроля температурного режима учебные кабинеты не обеспечены.

Внутренняя отделка помещений: потолок побелен, стены окрашены водоземлюсионной краской высокой степени светоотражения. Полы окрашены.

Площадь большинства учебных кабинетов, в среднем, 47-50 кв.м по проекту, площадь на 1 обучающегося соответствует требованиям. При кабинетах химии, физики, биологии, ОБЖ имеются лаборантские.

Гардероб для учащихся размещен на 1 этаже, оборудован вешалками.

Спортивный зал – 1. Полы – деревянные, доски плотно прилегают друг к другу. При большом спортивном зале раздевалка отсутствует.

Спортивный инвентарь и снаряды имеются в достаточном количестве, уборочный инвентарь хранится в спортивном зале. Медико-педагогический контроль уроков физкультуры проводится медработником, а также сотрудниками физкультурного диспансера с периодичностью 1 раз в год с оформлением протокола.

Туалет на первом этаже школы, отдельные для мальчиков и девочек, перегородки имеются, унитазов 5.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением, для туалетного инвентаря выделены шкафы. Из дезсредств имеется «гипохлорит кальция», из моющих средств – стиральный порошок, сода, хозяйственное мыло; документы, подтверждающие происхождение и качество, представлены. Инструкции по применению (методики приготовления растворов) имеются не везде – нарушение п.п. 12.3-12.4. Для хранения личных вещей выделены шкафчики.

Учебные кабинеты обеспечены достаточным количеством ученической мебели, имеются парты, столы разных типов; расстановка ученической мебели в кабинетах, маркировка проведена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, по 2 вида парт, но подбор мебели в соответствии с ростовыми группами учащихся проведен не во всех классах: ученической мебели для учащихся начальных классов с регулируемым наклоном столешницы нет. Мебель в большинстве кабинетов старшего корпуса, как правило, одного номера - № 5 или 6. В классных журналах листы здоровья оформлены с указанием группы здоровья, физкультурной группы, диспансерной группы и номера парты.

Кабинеты физики и химии оборудованы простыми партами. В кабинете физике имеется лаборантская. В кабинете химии вытяжной шкаф функционирует.

Кабинет информатики – 1, оборудован персональными компьютерами в количестве 12, мониторы жидкокристаллические; расстановка периметральная. Расстояние между столами и боковыми поверхностями мониторов соответствует нормативам. Столы специальные, установлены вдоль стен, стулья – регулируемые по высоте. Затенение выполнено при помощи жалюзи, естественное освещение на рабочие места падает сбоку-справа и сзади, мебель соответствует требованиям; для улучшения микроклимата имеется увлажнитель воздуха.

**Питьевой режим** в младших классах организован с использованием бутилированной воды, сертификаты соответствия представлены.

**Питание** организовано ООО «Золотой Курай».

Обеденный зал на 60 посадочных мест, при входе установлены 2 умывальника, подвод горячей и холодной воды имеется, канализация оборудована централизованно.

**Медобслуживание** осуществляется по договору с третьим лицом ГБУЗ ЦРБ Гафурийского района (ФАП).

Сотрудников по штатной ведомости 27 человек, личные медицинские книжки представлены, медицинский осмотр пройден в полном объеме.

Договор на проведение профилактической обработки представлен ООО «Гигиена», акты проведенной обработки представлены.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)**

1. Покрытие пола в кабинетах, пол на пищеблоке имеют дефекты поверхности, повреждения, что может препятствовать качественному проведению уборки и дезинфекции – нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
2. Ученическая мебель не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3;
3. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинете ЭВМ не соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

*выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


**Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** предписание от 26.09.2019 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:** специалист-эксперт Субботина Д.К.



**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):**  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Коварды МР Гафурийской район Республики Башкортостан Зулькарнаева Ф.Р.

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » сентября 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575862

Владелец Зулькарнаева Фигима Ражаповна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022